



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.Д.



### ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 29.06. 2017 р. № 602-123-20-3/ 20968

Об'єкт експертизи Ізоляційні матеріали: Insul tube, Insul tube H, Insul tube K, Insul tube XT, Insul tube HT

виготовлений у відповідності з законодавством країни-виробника (ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 40091100

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Матеріали для систем опалення, кондиціонування, вентиляції, водопостачання, холодильної техніки

Країна-виробник NMC Polska Spolka z o.o. ul. Pyskowicka 15, 41-807 Zabrze, Regon 273849353, NIP 631-21-87-483; NMC s.a.Belgium. Gert-Noel-Strasse 10, B-4731 Raeren/Eynatten; NMC Deutschland GmbH, Weiherhausstraße, 8 b, D - 64646 Heppenheim, Tel: +49 6252 9670  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи NMC Polska Spolka z o.o. ul. Pyskowicka 15, 41-807 Zabrze, Regon 273849353, NIP 631-21-87-483; NMC s.a.Belgium. Gert-Noel-Strasse 10, B-4731 Raeren/Eynatten; NMC Deutschland GmbH, Weiherhausstraße, 8 b, D - 64646 Heppenheim, Tel: +49 6252 9670  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Контракт додається до документів, що супроводжують вантаж

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за нормативним документом ДСанПіН «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затверджені наказом МОЗ України № 1139 від 29.12.2012 р., зареєстровані Міністерством юстиції України 09.01.2013 р. № 87/22619; (при застосуванні за призначенням концентрація толуїлендіізоціанату в повітрі житлових та громадських приміщень не більше 0,02 мг/м<sup>3</sup> (ГДК с.д. – 0,02 мг/м<sup>3</sup>))

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** дотримання рекомендацій Виробника та вимог санітарного законодавства України.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи ізоляційні матеріали:** Insul tube, Insul tube H, Insul tube K, Insul tube XT, Insul tube HT **відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.**

**Термін придатності** згідно рекомендацій виробника

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо** повинна надаватись Інструкція з використання та етикетка

**Висновок дійсний до:** Десять років

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** контролю за показниками безпеки на кордоні не потребує

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** контролю за показниками безпеки при митному оформленні не потребує

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** за масовою концентрацією толуїлендіізоціанату в контактуючому повітряному середовищі (ГДК<sub>с.д.</sub> - 0,02 мг/м<sup>3</sup>)

**Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ»** 02660, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 559-34-22.

(найменування місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

**Протокол експертизи** № 1084 від 20.06.2017 року.  
(№ протоколу, дата його затвердження)

**Голова експертної комісії**

**Полька Н.С.**

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

