



Орган з сертифікації та оцінки відповідності продукції
ТОВ НДК «САН-СТАНДАРТ»
 Добровільна система сертифікації

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ / CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за №UA.CB.085-23
 Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з «02» жовтня 2023р.
 Term of validity is from

Термін дії до «02» жовтня 2026р.
 Term of validity is to

Сертифікат видано ТОВ "Торговий дім "ОЛТРЕЙД", 03148, м. Київ, вул. Жмеринська 11/1, код ЄДРПОУ 4031831, що діє за дорученням б/н від 24.05.2023р. Компанії «ODE YALITIM SANAYI A.S.», Piyale Pasa Bulvari Ortadogu Plaza Kat 12 34384 Okmeydani- Sisli/ISTANBUL (Туреччина)
 Certificate is issued on

Продукція стрічка каучукова ODE R-FLEX PRM BANT, шириною від 20 до 100мм 4008110000
 Production (повна назва, тип, вид, марка, торгова марка (товарний знак)) (код (и) ДКНП, УКЗЕД.)
 (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає вимогам: - група горючості Г1 згідно з п. 7.4 ДСТУ 8829:2019;
 Comply with the requirements - груп займистості В1 згідно з п. 6 ДСТУ Б В.1.1-2-97;
 - групи поширення полум'я РП1 згідно з ДСТУ Б В.2.7-70-98;
 - коефіцієнт димоутворення матеріалу Д3 згідно з п. 7.19 ДСТУ 8829:2019
 (назва та позначення нормативних документів) / (name and denotation of normative documents)

Виробник (и) Компанія «ODE YALITIM SANAYI A.S.», Piyale Pasa Bulvari Ortadogu Plaza Kat 12 34384 Okmeydani- Sisli/ISTANBUL (Туреччина)
 Producer (s)

Місце (я) виробництва Компанія «ODE YALITIM SANAYI A.S.», Piyale Pasa Bulvari Ortadogu Plaza Kat 12 34384 Okmeydani- Sisli/ISTANBUL (Туреччина)
 Place (s) of production

Додаткова інформація стрічка каучукова, ODE R-FLEX PRM BANT, шириною від 20 до 100мм, випускається серійно та ввозиться в Україну з 02.10.2023р. по 02.10.2026р. Технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції здійснюється шляхом контрольних випробувань зразків продукції з періодичністю один раз на рік. Добровільна сертифікація
 Additional information


Сертифікат видано органом з оцінки відповідності ТОВ НДК «САН-СТАНДАРТ», Україна, 04050, м.Київ, вул.Глибочицька, 32Б, офіс 147, тел. (044) 228-84-29
 Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі протоколи випробувань №151/1, №152/1, №153/1, №154/1 від 20.09.2023р., видані Науково-дослідний центр «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА» ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, 04074, місто Київ, вул. Вишгородська, будинок 21 (атестат акредитації №20278 від 30.06.2023р.).
 On the grounds of



Керівник
ООВ ТОВ «НДК «САН-СТАНДАРТ»
 Director of the conformity assessment body




Ірина ПІНЧУК
 (підпис, ініціали, прізвище)
 (signature, initials, family name)
 М.П./ Stamp